



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильевенская, д. 6, г. Пермь, 614094, Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

Пермский край, г. Чайковский
(место составления акта)

« 17 » мая 2019 г.
(дата составления акта)
10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 08-034-10

По адресу/адресам: 617760, Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 24
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Западно-Уральского управления
Ростехнадзора Д.П. Ходячих от 12.04.2019 № 2225-рп
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского**

ИНН 5920012006, ОГРН 1025902032496

Сокращенное наименование: МБОУ СКОШ № 5

Место нахождения юридического лица: 617760, Пермский край, г. Чайковский, Приморский
бульвар, 24

тел./факс (34241) 3-49-10; e-mail: mskos5chaik@mail.ru

Руководитель: и.о. директора – Оганичева Наталья Владимировна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

**- на предмет соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.**

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней (с 13.05.2019 по 17.05.2019)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Западно-Уральским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Оганичева Наталья Владимировна – и.о. директора

уведомлена о проведении проверки 30.04.2019, 10-20 часов.

заверенную печатью копию распоряжения получил 13.05.2019, 10-00 часов
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Кашин Андрей – главный государственный инспектор межрегионального отдела
Анатольевич государственного энергетического надзора Западно-Уральского
управления Ростехнадзора, тел. (34241) 3-56-24

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Данилова Марина – заместитель директора по АХЧ
Вениаминовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено, что:

1. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц МБОУ СКОШ № 5 является действующим юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на основании Устава, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является и.о. директора Оганичева Наталья Владимировна. Основным видом деятельности МБОУ СКОШ № 5 является – образование основное общее (ОКВЭД 85.13).

2. Для осуществления своей деятельности МБОУ СКОШ № 5 имеет на праве оперативного управления:

- 2-х этажное нежилое здание по адресу Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 24.

3. МБОУ СКОШ № 5 подключено к электрическим сетям централизованного электроснабжения, системе централизованного теплоснабжения, системе централизованного водоснабжения. МБОУ СКОШ № 5 обеспечено приборами для учета используемых энергетических ресурсов: электрической энергии, тепловой энергии, воды.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» МБОУ СКОШ № 5 представило декларацию о потреблении энергетических ресурсов за 2018 год, оформленную на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В 2015 году МБОУ СКОШ № 5 разработана и утверждена Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Срок реализации программы: 2015-2020 годы.

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения).


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного энергетического надзора
Западно-Уральского управления Ростехнадзора




Кашин А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Оганичева Наталья Владимировна – и.о. директора МБОУ СКОШ № 5

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » мая 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)